



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/W/0629/01/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Wymienniki ciepła SONDEX:**  
- **płytkowe skręcane typ S, SF, SW, SAW**  
- **płytkowe lutowane typ SL, SLS**  
- **płaszczowo-płytkowe typ SPS**

Zawierający / containing: stal nierdzewną AISI 316; 304; tytan, NBR, Nitril HT, EPDM, Viton

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach: co i cw, ogrzewania i chłodzenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Atest nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility of the product.

Wytwórca / producer:

SONDEX AS  
DK-6000 Kolding  
Marsvej 5, Dania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SONDEX POLSKA Sp. z o.o.  
04-275 Warszawa  
ul. Chłopickiego 50

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-07-08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-07-08 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 8 lipca 2016

The date of issue of the certificate: 8th July 2016

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*z up. Grawbor S.*  
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287